



Pobočka 0300 – Plzeň

# OSVĚDČENÍ

č. 030 – 052574

## o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujících zkušebních postupů:

ČSN EN 14904

Povrchy pro sportoviště – Halové povrchy pro víceúčelové použití – Specifikace

ČSN EN 13036-4

Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu – Zkouška kyvadlem

**Výrobek:** nátěrové hmoty: **Balakryl Polyurex lesk, Balakryl Polyurex polomat, Balakryl Polyurex mat**

**Výrobce:** **Trilak Kft., 4, Grassalkovich ut., Budapest 1238, Maďarsko**

**Zakázka:** Z 030150441

Dosažené hodnoty:

Metoda Výrobek	Výchylka kyvadla za sucha (průměr)
Balakryl Polyurex mat	91
Balakryl Polyurex polomat	90
Balakryl Polyurex lesk	85

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030-048890 ze dne 1. 10. 2013 a č. 030-052573 ze dne 10. 12. 2015.

Zkoušené nátěrové hmoty **Balakryl Polyurex lesk, Balakryl Polyurex polomat, Balakryl Polyurex mat** vyrobené výrobcem **Trilak Kft., 4, Grassalkovich ut., Budapest 1238, Maďarsko** odpovídají požadavkům uvedeným v čl. 4.17 ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení ve smyslu Vyhlášky o technických požadavcích na výrobky č. 268/2009 Sb. §21 (2), (3) za sucha pro podlahy všech bytových a pobytových místností, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 30 a za sucha pro podlahy u částí staveb užívaných veřejností včetně pasáží a krytých průchodů, které musí splňovat hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40.

Zkoušené nátěrové hmoty **Balakryl Polyurex lesk, Balakryl Polyurex polomat, Balakryl Polyurex mat** vyrobené výrobcem **Trilak Kft., 4, Grassalkovich ut., Budapest 1238, Maďarsko** odpovídají požadavkům čl. 4.2 ČSN EN 14904 (metoda kyvadlo za sucha, zkouška pryž patka 57), které se rovnají hodnotám v rozmezí 80-110.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. prosince 2018**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 10. prosince 2015



**Ing. Alexander Trinner**  
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,

Pobočka 0300 - Plzeň,

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika

☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,

✉ e-mail: [kotorova@tzus.cz](mailto:kotorova@tzus.cz), [www.tzus.cz](http://www.tzus.cz)

Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, u.č.: 1501-931/0100

IČ: 000 15679

DIČ/VAT: CZ00015679